

Teatr Narodowy
Pl. Teatralny 3
00 - 077 Warszawa
Nr sprawy: **32/2015**

Warszawa, 2 grudnia 2015r.

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na wykonanie
maszynowni chłodu w Teatrze Narodowym

Dotyczy: zapytań do SIWZ

Informujemy, że w dniu 01.12.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytanie do treści SIWZ:

Pytanie 1

„...modernizacja maszynowni chłodu ma objąć wymianę wszystkich rurociągów chłodu na nowe w pomieszczeniu maszynowni i na dachu, z wyłączeniem rurociągów tranzytowych między maszynownią a dachem. Natomiast rurociągi tranzytowe należy poddać gruntownemu płukaniu..”

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie zapisami SIWZ i załącznikami do SIWZ i obejmować cały zakres załączników. Rurociągi tranzytowe między maszynownią chłodu a dachem pozostają i należy doprowadzić je do stanu umożliwiającego ich dalszą eksploatację.

Podpisała:

Olga Malowaniec
Główny Specjalista
ds. Zabezpieczenia
Instalacji Sanitarnych
w Teatrze Narodowym